

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий.**

Главное управление МЧС России по Новгородской области

Новгородская область Великий Новгород, ул. Большая Московская д.67 а тел. 66-27-94

Отдел надзорной деятельности по Великому Новгороду
Великий Новгород ул. Псковская 171 кор. 3 тел.76-51-24; 76-51-22.

Предписание № 9/1/20

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**Государственное областное бюджетное образовательное учреждение для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи, центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции №12.**

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности – по Великому Новгороду (главного государственного инспектора Великого Новгорода по пожарному надзору) Хлебниковой Светланы Валентиновны № 9 от 16 января 2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 11 ч. 30 мин. "22" января 2013 года. до 11 ч. 30 мин. "31" января 2013 г. проведена проверка инспектором отдела надзорной деятельности по Великому Новгороду УНД ГУ МЧС России по Новгородской области (государственным инспектором Великого Новгорода по пожарному надзору капитаном внутренней службы) Бухваловым Иваном Игоревичем Государственного областного бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции №12. по адресу: г. Великий Новгород, ул. Яковлева, 15.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преприятия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На двери складского помещения (1-й этаж, у электрощитовой) отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 (далее ППР в РФ) Свод правил СП 12.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Определение	05.08.2013 г.	Выполнено

