

от 19.10.2007 г. № 658

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Новгородской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 190 от 27.04.12г

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

государственное областное бюджетное образовательное учреждение
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социал
ной помощи, центр психолого-педагогической реабилитации и кор
рекции №12 (ФБОУ) ^{указано наименование объекта, перечислите рассмотренные документы} №190 от 27.04.12г, протокол
кар. исследования №152 от 26.03.12г, №154 от 26.03.12г, №155 от 26.03.12г, №156 от 26.03.12г, №157 от 26.03.12г,
выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) людей

предлагаю: 1. Провести ревизию и ремонт отопительной системы
здания шифр. в соответствии п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок:

10.10.12г.

2. Нормализовать параметры микроклимата (по влаж
ности) во всех учебных кабинетах. п.6.1; п.6.4.1; п.4.3; п.10.1.1 СанПиН 2.4.2.2821-10,
Срок исполнения: до 10.10.12г. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

3. Постоянно соблюдать режим проветривания во всех учебных
помещениях шифр. п.6.6.

Срок исполнения: до 10.10.12г.

4. Добести уровни естественной освещенности на рабочих
местах в учебных кабинетах химии, биологии, №5; 7; 9-11;
13-18 согласно инженерных нормативов. п.3.3.1; таблица 2
СанПиН 2.2.1/2.1.1278-03 и п.7.2.1.; п.7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок исполнения: до 10.10.12г.

5. Оборудовать местное освещение классных досок в учебных
кабинетах №10 и №11. п.4.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10. до 20.08.12г

6. Выполнить остекление окон из цельного стекла панелей в
учебных кабинетах №5; 7; 10-11; кабинете биологии.
п.6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок исполнения: до 20.08.12г.

7. Произвести замену водопроводных труб горячего водоснабже
ния. п.3.1. СанПиН 2.4.15.2409-08; п.3.1.; п.3.3/СП 2.3.6.1079-01.

Срок исполнения: до 20.08.12г.

8. Отремонтировать электроподогрев пищеблока.
п.4.4. СанПиН 2.4.5.2409-08; п.6.1. СП 2.3.6.1079-01.

Срок исполнения: до 20.08.12г.

9. Выполнить ремонтные работы в раздевалках спортивного
зала, в т.ч. косметический ремонт (подмена потолка, покрас
ка стен, замена линолеума). п.4.28; п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.

